Šilutės aglomeracija.

7.2. Nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas			**1880002**		**2. NVĮ kodas**	**3880002**						
Įrašo Nr.	**3. Laikotarpis**	3.1. nuo	data,MMMM.mm.dd	**2019-01-01**	**4. Nuotekų kiekis, tūkst.m^3**	**2100,217**	**5. Nuotekų pobūdis**	**nereikalaujančios valymo**		**nepakankamai išvalytos**	
		3.2. iki	data,MMMM.mm.dd	**2019-12-31**				**išvalytos iki nustatytų normų**	**X**	**nevalytos**	

	6. Teršalai (parametrai)												
	6.1. Eil. Nr.	6.2. kodas	6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.	6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK	6.8. didžiausia momentinė arba vid.paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK	6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT, t	6.12. paros LT, t	6.13. išvalymo efektyvumas %
	1	**1003**	**BDS_7**	**mg/l**	**508,68**	**3,444**	**17**	**4,5**		**7,2335**	**77,246**		**99,32**
	2	**1201**	**Bendrasis azotas**	**mg/l**	**44,677**	**11,722**	**15**	**14,3**		**24,6186**	**68,158**		**73,76**
	3	**1203**	**Bendrasis fosforas**	**mg/l**	**5,46**	**0,63**	**2**	**2,13**		**1,3232**	**9,088**		**88,46**
	4	**1005**	**ChDS**	**mg/l**	**800,019**	**36,397**	**125**	**46,0**		**76,4413**	**567,986**		**95,45**
	5	**1004**	**Skendinčios medžiagos**	**mg/l**	**142,383**	**2,931**		**8,0**		**6,155**			**97,94**
	6	**1113**	**Amonio azotas (NH_4-N)**	**mg/l**	**39,159**	**0,083**		**0,15**		**0,1751**			**99,79**
	7	**1121**	**Nitritinis azotas (NO_2-N)**	**mg/l**	**0,065**	**0,039**		**0,098**		**0,081**			**40,67**
	8	**1120**	**Nitratinis azotas (NO_3-N)**	**mg/l**	**1,079**	**9,12**		**12,2**		**19,153**			
	9	**1116**	**Fosfatinis fosforas (PO_4-P)**	**mg/l**	**2,717**	**0,345**		**1,98**		**0,7252**			**87,29**
	10	**1001**	**pH**		**7,384**	**7,26**							